LINEA MEDIA TENSIÓN

Longitud Línea Aérea: 50 m. Subterránea: 20 m.

Origen: Apoyo nº 9 a sustituir, de la LAMT Calamocha - Monreal

Final: Centro de transformación de la planta fotovoltaica

Tensión nominal: 20 kV

Potencia de transporte: 900 kVA

Conductor: aéreo LA - 56 y Subterráneo: 3 x 1 x 240 mm² AL RH5Z1 12/20 KV.

Apoyos: Metálicos de Celosía.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO-TRANSFORMACIÓN

Caseta prefabricada de hormigón tipo EHC-7T1DPF

Relación de transformación: 20.000 ± 2,5 ± 5 ± 10 % 420 V

Potencia Interior: Instalada: 1.000 kVA.

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "JUSTO I"

Potencia instalada: 896,94 kWp.

Producción prevista: 1.460.000 kWh/año.

Módulos fotovoltaicos:

2718, marca JINKO, modelo JKM330M-7 DE 330 Wp de potencia unitaria.

Acondicionamiento potencia DC/AC:

9 inversores, marca INGETEAM, modelo Ingecon Sun 3Play TL 100TL 400V, de 100 kW de potencia nominal, instalados en caseta del centro de transformación.

Campo de generación:

Los 2718 módulos fotovoltaicos están instalados en 151 estructuras metálicas fijas cimentadas al terreno, y cada una de ellas de 18 módulos. Los módulos se distribuyen a 9 inversores y cada inversor recibe 16, 17 ó 18 cadenas de 18 módulos conectados en serie.

CONEXIÓN

Mediante línea aéreo-subterránea media tensión a apoyo nº 9 LAMT 20 kV "Calamocha - Monreal del Campo".

Finalidad: Evacuación de energía producida por una agrupación solar.

Presupuesto: 440.904,00 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 28 de diciembre de 2017.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Ángel Lagunas Marqués

Núm. 76.156

Departamento de Economía, Industria y Empleo

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de AMPLIACIÓN C.T. EXISTENTE DE 250 KVA EXISTENTE HASTA 1000 KVA Y PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "EL POYO III" DE 720 KW. EN EL T.M. DE CALAMOCHA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT1288/17) cuyas características principales se señalan a continuación:

Emplazamiento: Polígono 707, parcelas 184, 185, 186, 188, 189, 190, 181, 193, 485, 194,195, 196, 197, y 198 del barrio del Poyo del Cid de CALAMOCHA (TERUEL)

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (EXPTE. TE-AT0077/08) – AMPLIACIÓN

Titulares:

DALAR SOLAR, SLU.

Domicilio: C/ Condes de Aragón, 26 - 8B, Zaragoza

SIBAL ENERGÍA, SL.

Domicilio: Avda. Gómez Laguna, nº 49, 11 E.

Características técnicas:

Sustitución de transformador existente.

Relación de transformación: $20.000 \pm 2,5 \pm 5 + 10 \% / 420 V$

Potencia Interior: Instalada: 1.000 kVA.

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "EL POYO III"

Titular: DALAR SOLAR SLU

Domicilio: C/ Condes de Aragón, 26 - 8B, Zaragoza.

Características técnicas:

Potencia instalada: 712,8 kWp.

Producción prevista: 1.120.000 kWp.

Módulos fotovoltaicos:

2160, marca JINKO, modelo JKM330M-7, de 330 Wp de potencia unitaria.

Acondicionamiento potencia DC/AC:

8 Inversores, marca INGETEAM, modelo INGECOM Sun 3Play TL 90TL 400V, de 90 kW de potencia nominal, instalados en caseta centro de transformación.

Campo de generación:

Los 2160 módulos fotovoltaicos están instalados en 180 estructuras metálicas fijas cimentadas al terreno, y cada una de ellas de 12 módulos. Los módulos se distribuyen A 8 inversores y cada inversor recibe 15 cadenas de 18 módulos conectados en serie.

CONEXIÓN: Metálicos de Celosía

Mediante línea aéreo-subterránea media tensión a apoyo nº 52 LAMT 20 kV "Calamocho-Monreal del Campo".

Finalidad: Evacuación de energía producida por una agrupación solar.

Presupuesto: 328.900,00 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 28 de diciembre de 2017.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Ángel Lagunas Marqués

Núm. 76.172

Departamento de Economía, Industria y Empleo

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA PARA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN EL T.M. DE MANZANERA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT1263/17) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: SAT Nº 102 ARA HERMANOS SALVADOR REDON

Domicilio: C/ Aragón, 9, Sarrion (Teruel)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 2, parcela 121 de Manzanera (TERUEL)

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA

Tipo: Obra civil prefabricado hormigón.

-Parte compañía distribuidora: 1 Celda de línea SF6

-Parte privada: 1 Celda de línea SF6, 1 Celda de protección SF6 y 1 Celda de medida.

LINEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA TENSION Y CONVERSIONES A/S

Tensión: 20 KV

LSMT Nº1: - Origen: Apoyo nº1 (existente) LAMT TE-AT0190/08: 1 x Conversión A/S

-Final: Celda de línea de compañía distribuidora del CSM (a instalar)

-Longitud: Subterránea: 50 metros

-Conductor: Tipo RHZ1 12/20kV (3x1x95mm²) Al