

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de PROYECTO DE (P27PE) REFORMA LINEA AEREA MEDIA TENSION 15 KV "L00416-017" ENTRE SECCTO M01617 HIJAR TAJADERAS - SECCTO. M01597 EN LOS TT.MM. DE HIJAR (TERUEL), SAMPER DE CALANDA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0068/18) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.

Domicilio: C/ AZNAR MOLINA, 2, Zaragoza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Término municipal de Híjar (Teruel): Polígono 26 (parcelas 62, 65, 375, 376, 377, 378, 380, 438, 448, 469, 473, 474, 510, 553, 554, 596, 599, 603, 9003, 9004 y 9005) y Polígono 28 (parcelas 274, 275, 276, 277, 280, 289, 290 y 9022) Término municipal de Samper de Calanda (Teruel): Polígono 24 (parcelas 137, 141, 148, 249 y 9003)

LINEA AEREA MEDIA TENSIÓN

Origen: Apoyo nº3 (existente) Metálico celosía C-12-2000 TR2 CA

Final: Apoyo nº51 (existente) Metálico celosía C-12-2000 B2 CA

Tensión nominal: 15 kV

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Apoyos: 20; Nuevos a instalar (18) Metálicos de Tipo Celosía.

Longitud Línea Aérea: 2.299 m.

Finalidad: Mejora de la calidad de suministro con apoyos de mayores prestaciones.

Tipo de instalación: Extensión natural de red promovida por empresa distribuidora.

Presupuesto: 73.553,74 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 01 de agosto de 2018.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Ángel Lagunas Marqués

Núm. 78.903

Departamento de Economía, Industria y Empleo

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de REFORMA Y TELEMANDO DE CENTRO DE TRANSFORMACION Z09540 (P27XA) "CALANDA N22 RESIDENCIA" EN CALLE CANTON DE BALFAJON Nº 2 EN EL T.M. DE CALANDA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0069/18) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A.

Domicilio: RONDA AMBELES, 34, Teruel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: C/ Cantón de Balfagón, 2 en Calanda (TERUEL)

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Tipo: Obra civil convencional.

Potencia Interior: Admisible: 400 kVA. Instalada: 400 kVA (existente)

Reforma:

- Sustitución de aparamenta de corte al aire por celdas SF6 motorizadas y telemandadas: 2 Celdas de línea y 1 Celda de protección del transformador.

- Puente de M.T. mediante RH5Z1 3x1x95 mm² Al 12/20 kV desde la celda de protección al transformador.

- Instalación armario de telemando.

Finalidad: Mejora del suministro en la zona.

Tipo de instalación: Extensión natural de red promovida por empresa distribuidora.

Presupuesto: 18.911,41 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 01 de agosto de 2018.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Ángel Lagunas Marqués.

Núm. 78.904

Departamento de Economía, Industria y Empleo

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de PROYECTO (P27X8) DE INTERCONEXIÓN L.A.M.T. 10 KV "CIRC_CT6" DERIVACION CT "LOS ARCOS" Z09547 CON L.A.M.T. DERIVACIÓN CT "GRANJA JICAR" P09486 EN EL T.M. DE CALANDA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0072/18) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A.

Domicilio: RONDA AMBELES, 34, Teruel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 11 (parcelas 657, 658, 659, 660, 932, 933, 936, 937, 938, 939, 944, 945, 948, 964, 9046, 9049 y 9051) y Polígono 17 (parcelas 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 756, 803, 9017, 9021 y 9027) en el T.M. de Calanda (TERUEL)

LINEA AEREA MEDIA TENSIÓN "CIRCU1_CT6", (INTERCONEXIÓN CT Z09547 y CT P09486)

Origen: Apoyo nº1 HAV (existente) de derivación a CT P09486, a sustituir por Apoyo C-16-3000 TR2 CA.

Final: Apoyo nº8 (existente) Torre metálica C-12-2000 TR2

Tensión nominal: 10 kV

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Apoyos: 8, Nuevos a instalar (7) Metálicos de Tipo Celosía.

Longitud Línea Aérea: 944 m.

LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN A CT Z09547

Origen: Apoyo nº7 de LINEA "CIRCU1_CT6", en proyecto.

Final: Apoyo CTI (existente) Z09547

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Longitud Línea Aérea: 17,27 m.

LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN A CT P09486

Origen: Apoyo nº1 de LINEA (existente) a S85403

Final: Apoyo CTI (existente) P09486

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Apoyos: 4, Nuevos a instalar (1) Metálico de Tipo Celosía C-16-2000 TR2 CA

Longitud Línea Aérea: 159 m

SECCIONAMIENTO EN CARGA TELEMANDADO

Apoyo nº5 (a instalar) Metálico Tipo Celosía (C-18-2000-TR3 CA) LAMT "CIRCU1_CT6" en proyecto.

Tipo: PM6, Intemperie.

Finalidad: Interconexión y mejorar las condiciones de suministro de la zona entre los CT "ARCOS" Z09547 y CT "GRANJA JICAR" P09486.

Tipo de instalación: Extensión natural de red promovida por empresa distribuidora.

Presupuesto: 31.178,17 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 31 de julio de 2018.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Ángel Lagunas Marqués.