

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Núm. 84.923

Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de CT INTEMPERIE 160KVA Y SU ACOMETIDA AEREA A 20KV PARA SUMINSITRO DE UNA EXPLOTACION AVICOLA CON SUSTITUCION DE APOYO DE CONEXION DE ENDESA EN EL T.M. DE ALBARRACIN (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0119/19) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES S.A.

Domicilio: POLIGONO LA PAZ, TERUEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 1, parcela 331 de ALBARRACIN (TERUEL)

LINEA MEDIA TENSIÓN AÉREA

Longitud Línea Aérea: 48 m.

Origen: Apoyo nº94 (existente a sustituir) de LAMT "ST_E_CELLA" (EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.), metálico de tipo celosía C-2000-16.

Final: Apoyo nº 2 (a instalar) metálico de Tipo Celosía C-2000-14

Tensión nominal: 20 kV

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Apoyos: 2 (nuevos a instalar) Metálicos de Tipo Celosía.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE (SOBRE APOYO Nº2)

Relación de transformación: $20.000 \pm 2,5 \pm 5\% + 10\%$ / B2=420 V

Potencia Intemperie: Admisible: 160 kVA. Instalada: 160 kVA.

Finalidad: Proporcionar suministro eléctrico a explotación avícola de nueva construcción.

Tipo de instalación: Instalación particular.

Presupuesto: 31.560,00 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En TERUEL, a 13 de diciembre de 2019.- Director del Servicio Provincial de Teruel, Angel Lagunas Marqués.

Núm. 84.956

Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de PROYECTO DE REFORMA DE CENTRO DE TRANSFORMACION Z03668 "CELADAS" POR NUEVO SUMINISTRO A CALLE ESCUELAS Nº 6 EN EL T.M. DE CELADAS (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0105/19) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU

Domicilio: C/ Aznar Molina, 2 - Zaragoza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Calle Escuelas, 6 en el T.M. de Celadas (Teruel)

CENTRO DE TRANSFORMACION

Tipo: Obra civil convencional, tipo torreón
Relación de transformación: $20.000 \pm 2,5 \pm 5 \pm 10\%$ /B1=230, B2=420 V
Potencia Interior: Admisible: 250 kVA Instalada: 250 kVA

Reforma:

- Sustitución del transformador TR1 existente por uno de 250 kVA
- Instalación de nueva rejilla de ventilación

Finalidad: Proporcionar suministro eléctrico a nuevo consumidor.

Tipo de instalación: Nueva extensión de red financiada por terceros solicitantes.

Presupuesto: 7.300,93 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, 13 de diciembre de 2019.- El Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, Ángel Lagunas Marqués.

Núm. 84.789

Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de PROYECTO DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE M.T. EXISTENTES POR AMPLICACION DE PGNO. AGROALIMENTARIO DE CALAMOCHA EN EL T.M. DE CALAMOCHA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0096/19), cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.

Domicilio: C/ AZNAR MOLINA, 2, Zaragoza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono agroalimentario, CALAMOCHA (TERUEL)

LINEA ALTA TENSION

Longitud Línea Subterránea: 30 m.

Origen: CT Z17277 "CALAMOCHA POL.AGRO N.3"

Final: Empalme LSMT "POL_AGRO" (existente, entre CT Z17508 y CT Z17599)

Tensión nominal: 20 kV

Conductor: RH5Z1 12/20kV 3x1x95 mm² Al

Otras actuaciones a realizar:

- Desconexión LSMT entre CT Z17274 "CALAMOCHA POL.AGRO. N.1" y CT Z17277 "CALAMOCHA POL.AGRO. N.3"
- En CT Z17599 "CEJISA E/S CALAMOCHA": desconexión de LSMT hacia CT Z17508 "CALAMOCHA E/S JAMCAL"

Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona del polígono agroalimentario.

Tipo de instalación: Nueva extensión de red financiada por terceros.

Presupuesto: 3.928,05 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En TERUEL, a 26 de noviembre de 2019.- El Director del Servicio Provincial.- P.A. M^a Cruz Giménez Montejo. Secretaria del Servicio Provincial.