

Núm. 84.957

Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de PROYECTO DE VARIANTE DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 15 kV "MUNIESA" ENTRE APOYOS 54 Y C.T. Z04129 EN EL T.M. DE MONFORTE DE MOYUELA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0111/19) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU

Domicilio: C/ Aznar Molina, 2 - Zaragoza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 1 Parcelas 410 Y 9001 y Polígono 2 Parcelas 71, 72, 368, 427, 1774, 1775, 1776, 1806, 1889, 9001 Y 9003 en el T.M. de Monforte de Moyuela (Teruel)

LINEA AEREA MEDIA TENSION

Longitud Línea Aérea: 607 m

Origen: Apoyo nº 54 (existente) Metálico de tipo celosía C-2000-22

Final: CT intemperie Z04129 (existente, sobre apoyo metálico de tipo celosía C-2000-14)

Tensión nominal: 15 kV

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Apoyos: 8 (Nuevos a instalar: 6), Metálicos de tipo celosía (en sustitución de 13 apoyos de madera)

Finalidad: Mejorar el suministro en la zona y permitir el paso de transportes destinados al Parque Eólico "Monforte I" Tipo de instalación: Nueva extensión de red financiada conjuntamente por la empresa distribuidora y terceros solicitantes.

Presupuesto: 33.481,57 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, 13 de diciembre de 2019.- El Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, Ángel Lagunas Marqués.

Núm. 84.926

Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel

Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de PROYECTO DE REFORMA LASMT "URREA" 15 KV Y CENTRO DE TRANSFORMACION Y TELEMANDO "URREA 3 COOP. CAMPO" Z03868, UBICADO EN LA CALLE LA CALERA EN EL T.M. DE URREA DE GAEN (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0097/19) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.

Domicilio: C/ AZNAR MOLINA, 2, Zaragoza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 110 (parcelas 12, 13, 14 y 9001) y polígono 111 (parcelas 66, 192, 215 y 217), en URREA DE GAEN (TERUEL).

LINEA MEDIA TENSIÓN AÉREA

Tensión nominal: 15 kV

Conductor: 97-AL1/22-ST1A (LA-110)

TRAMO 1

Longitud Línea Aérea: 67 m.

Origen: Apoyo nº 57 (a instalar) metálico de Tipo Celosía C-2000-18-TR2-CA.

Final: Conversión A/S apoyo nº 58 (a instalar) metálico de Tipo Celosía C-4500-18-TR2-CA.

TRAMO 2

Longitud Línea Aérea: 39 m.

Origen: Conversión A/S apoyo nº 59 (a instalar) metálico de Tipo Celosía C-4500-18-TR2-CA.

Final: Apoyo nº 60 (existente) metálico de Tipo Celosía C-2000-12-H3-CA.

LINEA MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA Y CONVERSORES A/S

Longitud Línea Subterránea: 115 m.

Origen: Conversión A/S Apoyo nº58 (en proyecto).

Final: Centro de Transformación Z03868 (en proyecto).

Tensión nominal: 15 kV

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Relación de transformación: Prefabricado hormigón, monobloque.

Relación de transformación: $15.000 \pm 5 \pm 10 + 15\%$ / B1=240, B2=420 V

Celdas SF6: Módulo con 2 Celdas de línea y 1 Celda de protección.

Potencia Interior: Admisible: 630 kVA. Instalada: 100 kVA.

Finalidad: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

Tipo de instalación: Extensión natural de red promovida por empresa distribuidora.

Presupuesto: 63.469,48 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En TERUEL, a 13 de diciembre de 2019.- Director del Servicio Provincial de Teruel, Angel Lagunas Marqués.

Núm. 84.791

Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por la que se concede autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en este Servicio Provincial a instancia de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U., con domicilio en C/ AZNAR MOLINA, 2, Zaragoza en solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación:

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 15 KV "DERIV. ALBALATE REP. TV", PARA PROTECCION DE AVIFAUNA COMO COMPENSACION POR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE MULARROYA (BOE Nº 19 DE 22 DE ENERO DE 2019) EN EL T.M. DE ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0022/19).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Emplazamiento: ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL)

LINEA MEDIA TENSIÓN AEREA REFORMA LAMT "DERIV. ALALATE REP. TV"

Longitud Línea Aérea: 2.100 m.

Origen: Apoyo nº 1 (existente)

Final: Apoyo nº 13 (existente)

Tensión nominal: 15 kV

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)

Apoyos: 13 (De hormigón y metálicos celosía) / Reforma: - Adecuación de los 13 apoyos a las medidas de protección de avifauna vigentes. - Instalación de balizas salvapájaros entre apoyos nº1 y nº11 y entre apoyos nº12 y nº13

Finalidad: Adecuar la instalación a la normativa vigente de protección de avifauna en compensación a la pérdida de hábitat de aves rapaces como consecuencia del proyecto de construcción de la Presa de Mularroya.