DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Núm. 44.694

Departamento de Economía y Empleo

Anuncio del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación de LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN (30 KV) Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE (330 KVA) PARA ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, EN PARTIDAS DE BORREGUÉ, CLAVILLES, GABARNERA Y RIBAROS EN EL T.M. DE MONROYO (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0021/11) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: AYUNTAMIENTO DE MONROYO.

Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n, Monroyo (Teruel).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Emplazamiento: MONROYO (TERUEL).

LÍNEA MEDIA TENSIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Tensión nominal: 30 kV.

Potencia de transporte: 300 kVA.

Conductor: 47-AL 1/8-ST1A.

Apoyos: Metálicos-celosía.

TRAMO PRINCIPAL.

Longitud Línea Aérea: 5.078 m.

Origen: Apoyo s/n LAMT "La Sequera".

Final: Apoyo nº 42 y CT-5.

DERIVACIÓN CT-1.

Longitud Línea Aérea: 417 m.

Origen: Apoyo nº 11 LAMT objeto del proyecto.

Final: Apoyo nº 51 y CT-1.

DERIVACIÓN CT-2.

Longitud Línea Aérea: 687 m.

Origen: Apoyo nº 20 LAMT objeto proyecto.

Final: Apoyo nº 48 y CT-2.

DERIVACIÓN CT-3.

Longitud Línea Aérea: 25 m.

Origen: Apoyo nº 23 LAMT objeto del proyecto.

Final: Apoyo nº 52 y CT-3.

DERIVACIÓN CT-4.

Longitud Línea Aérea: 25 m.

Origen: Apoyo nº 33 LAMT objeto del proyecto.

Final: Apoyo nº 53 y CT-3.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CT Nº 1-2-3-4.

Relación de transformación: $30.000V \pm 2,5 \pm 5\% + 10\%$ / 420.

Potencia Intemperie: Admisible: 160 kVA. Instalada: 50 kVA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT Nº 5.

Relación de transformación: $30.000V \pm 2,5 \pm 5\% + 10\%$ / 420.

Potencia Intemperie: Admisible: 160 kVA. Instalada: 100 kVA.

Finalidad: Suministro eléctrico a explotaciones agropecuarias.

Presupuesto: 271.187,87 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Economía y Empleo, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, 14 de noviembre de 2011.-El Director del Servicio Provincial, Francisco Melero Crespo.