

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Núm. 48.316

Departamento de Industria e Innovación

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación de LÍNEA MEDIA TENSIÓN 20 kV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 630 kVA PARA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA EN EL T.M. DE LA PUEBLA DE VALVERDE (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0031/12) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: MONTES DEL PALANCIA, S.L.

Domicilio: C/ Cueva Santa, 1 - Navajas (Castellón).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Emplazamiento: Polígono 42, parcela 34 del T.M. de La Puebla de Valverde (Teruel).

LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN.

Longitud Línea Aérea: 902 m Subterránea: 15 m.

Origen: Apoyo N° 35 L00395-010.

Final: CT objeto proyecto.

Tensión nominal: 20 kV.

Potencia de transporte: 630 kVA.

Conductor: LA-56 y RHZ1 12/20 kV 3 x 1 x 95 mm² Al.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Relación de transformación: 20.000 ± 2,5 ± 5 + 10%/B2 V.

Celda de línea, celda de protección y celda de medida.

Potencia Interior Admisible: 630 kVA Instalada: 630 kVA.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a explotación avícola.

Presupuesto: 63.824,27 €.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Industria e Innovación, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, 10 de mayo de 2012.-El Director del Servicio Provincial, Ángel Lagunas Marqués.

Núm. 48.096

Departamento de Industria e Innovación

Resolución del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel, por la que se concede autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de la instalación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en este Servicio Provincial a instancia de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., con domicilio en Ronda de Ambeles, 34 - Teruel en solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación:

REFORMA Y TELEMANDO CD ALBENTOSA Y COLOCAR PM6 EN SECCIONAMIENTO S81358 EXISTENTE EN MANZANERA EN LOS TT.MM. DE ALBENTOSA Y MANZANERA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0006/12).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Emplazamiento: Albentosa y Manzanera (Teruel).

LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN "MANZANERA".

Longitud: 253 m.

Origen: T.M. n° 64 existente de la LAMT "Manzanera".

Final: T.M. n° 66 existente de la LAMT "Manzanera".

Tensión nominal: 20 kV.

Potencia de transporte: 6.790 kVA.

Conductor: LAMT: LA-56.