Núm. 58.800

Departamento de Industria e Innovación

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 01 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación de REFORMA LINEA AEREA MEDIA TENSION DE C.D.T. CALANDA N ° 4 (Z09534) A DERIVACION ARIDOS SEVA EN EL T.M. DE CALANDA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0037/14) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A.

Domicilio: Ronda de Ambeles, 34, Teruel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígonos 16 y 17 de CALANDA (TERUEL)

LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN CDT CALANDA N° 4 (Z09534) A DERIVACIÓN ARIDOS SEVA.

Longitud Línea Aérea: 1.585 m.

Origen: Apoyo n ° 1E1, existente, LAMT de CDT Calanda n ° 4 (Z09534) a Derivación Áridos Seva.

Final: Apoyo n ° 12/209, existente, LAMT de CDT Calanda n ° 4 (Z09534) a Derivación Áridos Seva.

Tensión nominal: 10 kV

Conductor: LA-56

LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN DERIVACIÓN ARIDOS SEVA.

Longitud Línea Aérea: 139 m.

Origen: Apoyo n° 11 LAMT CDT Calanda n ° 4 a Derivación Áridos Seva.

Final: Apoyo n° 3 LAMT Derivación Áridos Seva.

Tensión nominal: 10 kV

Conductor: LA-56

Finalidad: Supresión distancias antirreglamentarias a edificaciones.

Tipo de Instalación: Extensión natural de Red financiada por la empresa distribuidora.

Presupuesto: 70.492,21 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Industria e Innovación, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 27 de mayo de 2014.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Ángel Lagunas Marqués.

Núm. 58.801

Departamento de Industria e Innovación

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 01 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación de VARIANTE LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 10 KV "CALANDA" ENTRE APOYOS N ° 5 Y N ° 6 Y NUEVO C.T. "CALANDA N ° 11 INTRASA" EN EL T.M. DE CALANDA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0010/14) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A.

Domicilio: Ronda de Ambeles, 34, Teruel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 17, parcelas 9500 de CALANDA (TERUEL)

LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 10 KV "CALANDA"