



ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por el que se someten a información pública, la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y Estudio de impacto ambiental de los proyectos de la Infraestructura de Evacuación Compartida compuesta por “Subestación Azanuy 30/66 KV”, Línea subterránea de 66 kV “SET Azanuy “- “SET Regadera” en los términos municipales de Azanuy-Alins, Fonz y Estadilla (Huesca), promovido por Busardo Solar, SL. Expediente G-H-2023-021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, modificado por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa; el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, y Evaluación de impacto ambiental de los proyectos citados, expediente número G-H-2023-021, cuyos datos se detallan a continuación:

Peticionario: Busardo Solar, SL. Domicilio Social: calle Cardenal Marcelo Spinola, 4, 1.º D. CP 28016 Madrid.

Instalación: Infraestructura de Evacuación Compartida de las plantas fotovoltaicas FV Busardo Solar y FV Eider Solar compuesta por “Subestación Azanuy 30/66 KV”, Línea subterránea de 66 kV “SET Azanuy “- “SET Regadera”.

Ubicación: “Subestación Azanuy 30/66 KV” en parcela 62 del polígono 3 del término municipal de Azanuy -Alins.

Subestación Azanuy 30/66 KV. Parque de interior colector a 30 kV: Recepciona cada una de las líneas colectoras procedentes de la interconexión de dos plantas fotovoltaicas. Dispone de celdas de maniobra y protección, para las líneas colectoras citadas, conexión con el transformador de potencia 30/66 kV (celda protección de transformador), para las baterías de condensadores y transformador auxiliar. Parque de intemperie a 66 kV: formado por un transformador de potencia 100 MVA y relación de transformación 30/66 kV y con su correspondiente posición de transformador-línea. Equipamiento en cuanto a mando, protecciones, control y aparatos de medida.

Línea “SET Azanuy “- “SET Regadera” (objeto de otro expediente). Línea alta tensión 66 KV, subterránea, conductores por circuito 3x2xRHZ1-RA+2OL 36/66 kV 1x800 KAI +H120 y longitud total de 12,167 km.

El órgano sustantivo competente para resolver la Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Huesca.

La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de impacto ambiental regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que pueda ser examinado el Proyecto y el Estudio de Impacto ambiental por cualquier interesado, en <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica>, en la oficina del Servicio Provincial de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial, Sección de Energía, sito en Huesca, en plaza Cervantes, número 1 planta baja; en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en Zaragoza, en el paseo María Agustín, número 36, así como en los Ayuntamientos afectados, en los días y horas hábiles de oficina, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones que se formulen irán dirigidas al Servicio Provincial de Huesca, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia: Información pública. G-H-2023-021. Evacuación Compartida compuesta por “Subestación Azanuy 30/66 KV”, Línea subterránea de 66 kV “SET Azanuy “- “SET Regadera” en los términos municipales de Azanuy -Alins, Fonz y Estadilla (Huesca).

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Huesca, 28 de diciembre de 2023.— La Directora del Servicio Provincial de Huesca, Marta P. Rodríguez Vicente.