



ANUNCIO Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de infraestructuras de evacuación compartidas “Línea alta tensión 132 kV SET Armillas - SET Casting Ros - SET Valdeconejos” y su estudio de impacto ambiental, titular B01917368 Sistemas Energéticos Cefiro, SLU. Expediente TE-SP-ENE-AT-2023-085.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Sistemas Energéticos Cefiro, SLU, con domicilio en avenida Gómez Laguna, 25, 1.º Oficina Número 1, 50009 Zaragoza.

- Denominación: Línea alta tensión 132 kV SET Armillas - SET Casting Ros - SET Valdeconejos.

- Ubicación: Escucha, Martín del Río, Utrillas y Vivel del Río Martín.

- Finalidad: Evacuación de la energía de la planta fotovoltaica Armillas y del parque eólico Armillas.

- Descripción:

Tensión 132 kV Tramo 1 (aéreo) Origen: Pórtico SET Armillas (objeto de otro expediente, TE-AT0017/20) Final: Apoyo número 22 Longitud: 7.855 metros (doble circuito) Conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Cable de tierra: OPGW-48 Apoyos: Metálicos de celosía hexágono Potencia máxima admisible: 165 MWA (cada circuito). Tramo 2 (aéreo) Origen: Apoyo número 22 Final: Pórtico SET Casting Ros (existente) Longitud: 204 metros (simple circuito) Conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Cable de tierra: OPGW-48 Apoyo: Metálico de celosía tresbolillo. Tramo 3 (aéreo) Origen: Apoyo número 22 Final: Apoyo número 37 Longitud: 4.075 metros (simple circuito) Conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Cable de tierra: OPGW-48 Apoyos: Metálicos de celosía Hexágono (preparados para doble circuito) Potencia máxima admisible: 165 MWA. Tramo 4 (subterráneo) Origen: Apoyo número 37 Final: SET Valdeconejos (existente) Longitud: 2.371 metros (simple circuito) Conductor: RHZ1 132/145 kV 1x1200 mm² Potencia máxima admisible: 165 MWA.

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del Proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado en el enlace <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica>, directamente o, en su caso, a través del Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - Edificio Pignatelli, de la oficina del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel sita en calle San Francisco, 1, 2.ª planta (Teruel) o de los Ayuntamientos afectados, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Línea alta tensión 132 kV SET Armillas - SET Casting Ros - SET Valdeconejos. Expediente número TE-SP-ENE-AT-2023-085”.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Teruel, 11 de abril de 2024.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Alberto Mateo Mateo.