



## V. Anuncios

### b) Otros anuncios

#### **VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA**

**ANUNCIO del Servicio Provincial de Presidencia, Economía y Justicia de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de infraestructuras de evacuación compartidas “SET Gorgo 220/30 kV, LAAT 220 kV SET Gorgo – SET Promotores Circonio, SET Promotores Circonio 220 kV y LAAT 220 kV SET Promotores Circonio – SET Promotores Valdeconejos” y su estudio de impacto ambiental, titular B01909100 Next Generation Energy Circonio, SL. Expediente TE-SP-ENE-AT-2024-025.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Next Generation Energy Circonio, SL, con domicilio en calle Ortega y Gasset, 20, planta 2, 28006 Madrid.
- Denominación: "SET Gorgo 220/30 kV, LAAT 220 kV SET Gorgo – SET Promotores Circonio, SET Promotores Circonio 220 kV y LAAT 220 kV SET Promotores Circonio – SET Promotores Valdeconejos".
- Ubicación: Azuara y Moyuela (términos municipales de Zaragoza), Blesa, Escucha, Hoz de la Vieja, La, Maicas, Martín del Río, Montalbán, Muniesa, Plou, Utrillas y Vivel del Río Martín (términos municipales de Teruel).
- Finalidad: evacuación de los parques eólicos Circonio, Elin, Erik y Lars.
- Descripción:
  - "SET Gorgo 220/30 kV":
    - Ubicación: término municipal de Azuara (Zaragoza).
    - Nivel 220 kV intemperie: posición trafo-línea de salida a "SET Promotores Circonio".
    - Transformador 125 MVA, 220 ±10x1,5%/30 kV.



- Nivel 30 kV interior, simple barra:
  - Bloque 1: PP.EE. Erik y Circonio: 7 celdas de línea, 1 celda de servicios auxiliares, 1 celda de protección de transformador y 2 celdas para compensación de reactiva.
  - Bloque 2: PP.EE. Elin y Lars: 6 celdas de línea, 1 celda de servicios auxiliares, 1 celda de protección de transformador y 2 celdas para compensación de reactiva.
- "LAAT 220 kV SET Gorgo - SET Promotores Circonio":
  - Origen: pórtico "SET Gorgo".
  - Final: pórtico "SET Promotores Circonio".
  - Longitud total: 52.030 metros.
  - Apoyos: 142 metálicos.
  - Cable de tierra: OPGW-48.
  - Tramo 1:
    - Origen: pórtico "SET Gorgo".
    - Final: apoyo número 40.
    - Longitud: 15.260 m.
    - Número de circuitos: 1.
    - Número de conductores por fase: 2 (220 kV).
    - Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280).
  - Tramo 2:
    - Origen: apoyo número 40.
    - Final: apoyo número 97.
    - Longitud: 19.710 m.
    - Número de circuitos: 2.
    - Número de conductores por fase (circuito 1): 2 (220 kV).
    - Tipo de conductor (circuito 1): 242-AL1/39-ST1A (LA-280).
    - Número de conductores por fase (circuito 2 de reserva): 3 (132 kV).
    - Tipo de conductor (circuito 2): 402-AL1/52-ST1A (LA-455).
  - Tramo 3:
    - Origen: apoyo número 97.



- Final: "SET Promotores Circonio".
- Longitud: 17.050 m.
- Número de circuitos: 1.
- Número de conductores por fase: 2.
- Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280).
- "SET Promotores Circonio":
  - Ubicación: término municipal de Escucha (Teruel).
  - Nivel 220 kV intemperie, simple barra:
    - 1 posición de línea (entrada línea desde "SET Gorgo").
    - 1 posición de línea (salida línea a "SET Promotores Valdeconejos").
    - 1 posición de transformador para conexión de compensador síncrono a 20 kV.
    - 1 transformador 360 MVA, 220 ±10x1,5%/20 kV.
- "LAAT 220 kV SET Promotores Circonio - SET Promotores Valdeconejos":
  - Origen: pórtico "SET Promotores Circonio".
  - Final: pórtico "SET Promotores Valdeconejos".
  - Longitud: 250 m.
  - Apoyos: 3 metálicos.
  - Número de circuitos: 1.
  - Número de conductores por fase: 2.
  - Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280).

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Presidencia, Economía y Justicia de Teruel.

En el presente trámite de información pública se relacionan, a los efectos legales oportunos, las afecciones a vías pecuarias y montes de utilidad pública que se detallan en anexo.



Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado en el enlace <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica>, directamente o, en su caso, a través del Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 – edificio Pignatelli, de la oficina del Servicio Provincial de Presidencia, Economía y Justicia de Teruel sita en calle San Francisco, 1 , 2.ª planta (Teruel) o de los Ayuntamientos afectados, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Presidencia, Economía y Justicia de Teruel, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia: "Información pública. SET Gorgo 220/30 kV, LAAT 220 kV SET Gorgo – SET Promotores Circonio, SET Promotores Circonio 220 kV y LAAT 220 kV SET Promotores Circonio – SET Promotores Valdeconejos, Expediente TE-SP-ENE-AT-2024-025".

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Teruel, 2 de abril de 2025.- El Director del Servicio Provincial, P.S. La Directora General de Energía y Minas (Orden PEJ/314/2025, de 28 de marzo de 2025, "Boletín Oficial del Aragón", número 62, de 31 de marzo de 2025), M.ª Yolanda Cases Vallés.

ANEXO. Bienes de dominio público afectados.

a) Montes de utilidad pública:

- Z-000301 Blanco en el término municipal de Azuara.
- TE-000128 Monte Bajo o Dehesa del Río, en el término municipal de Vivel del Río.
- TE-000419 Riberas del río Martín, en el término municipal de Martín del Río.
- TE-000142 La Dehesa, en el término municipal de Martín del Río.
- TE-000160 El Rebollar, en el término municipal de Utrillas.



b) Vías pecuarias:

- Z-00288 Vereda de Azuara a Plenas.
- Vereda de Moneva.