



V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto módulo de almacenamiento de la instalación híbrida Campo Belchite 1 HBESS de 33,62 MW de la empresa Rima Energy, SL. Expediente G-Z-2026-018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, y con el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública, de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la modificación del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Rima Energy, SL con domicilio a efecto de notificaciones en calle Orense, número 34, torre norte, planta 10, 28020 Madrid.
- Planta almacenamiento: módulo de almacenamiento de la instalación híbrida Campo de Belchite 1 HBESS.
- Ubicación: polígono 509, parcelas 06 y 08 del término municipal de Belchite (Zaragoza).
- Potencia instalada del módulo de almacenamiento: 33,62 MW.
- Superficie de la instalación almacenamiento: 0,622 hectáreas, dentro de la poligonal de la PSFV Campo de Belchite 1.
- Instalación de almacenamiento:
 - 28 contenedores de baterías de litio ferrofosfato de 5.112 kWh, con capacidad total de 143,14 MWh (4 horas de almacenamiento) y potencia nominal de 35,784 MW.
 - 9 inversores de 3.544 kW y 1 inversor de 1.722 kW con una potencia total de 33,62 MW.
 - 5 centros de transformación, cuatro de ellos con trafo de 7.640 kVA 0,60/30 kV y un con trafo de 5.730 kVA 0,60/30, con una potencia total de transformación de 36,29 MVA.



- Centro de seccionamiento 30 kV “Belchite 1 HBESS”.
 - Nuevo edificio compuesto por:
 - Transformador común de 40 MVA ONAN, con relación de transformación 30/30 kV.
 - Una celda de línea hacia SET colectora Campo de Belchite 30/132 kV.
 - Dos celdas de protección de transformador.
 - Dos celdas de línea (PSFV Campo de Belchite 1 y planta de almacenamiento Belchite 1 HBESS).
 - Una celda de SSAA.
 - Finalidad: evacuar la energía generada por la planta solar fotovoltaica Campo de Belchite 1 y la planta de almacenamiento Belchite 1 HBESS, así como permitir la conexión con la SET Colectora Campo de Belchite 30/132 kV.
- Infraestructuras conexión interior:
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1 18/30 kV 3x(1x630mm² Al), longitud 31 m, conectando el SKID-1 y SKID-2.
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1 18/30 kV 3x(1x630mm² Al), longitud 159 m, conectando el SKID-2 y CS Belchite 1 HBESS.
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1 18/30 kV 3x(1x630mm² Al), longitud 31 m, conectando el SKID-3 y SKID-4.
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1 18/30 kV 3x(1x630mm² Al), longitud 67 m, conectando el SKID-4 y SKID-5.
 - Línea subterránea de 30 kV, conductor Al XLPE RHZ1 18/30 kV 3x(1x630mm² Al), longitud 93 m, conectando el SKID-5 y CS Belchite 1 HBESS.
- Infraestructuras conexión red: línea subterránea de alta tensión a 30 kV uniendo el CS 30 kV “Belchite 1 HBESS” hasta SET Campo de Belchite 30/132 kV, línea eléctrica aérea a 132 kV de “SET Campo de Belchite” a “SET Fuendetodos Colectora” de 300/250/50 MVAs de 132 /400 kV, y de allí línea eléctrica aérea de alta tensión a 400 kV, hasta SET Fuendetodos 400 kV de REE. Estas instalaciones son objeto de otro proyecto.

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón.



El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja - edificio "Pignatelli", en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - edificio "Pignatelli", y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia "Información pública, Belchite 1 HBESS nº exp G-Z-2026-018".

Vínculo para consulta y descarga de la documentación: <https://www.aragon.es/proyectos-en-informacion-publica/energia>.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Zaragoza, 20 de mayo de 2026.- La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.