



V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de Centro de seccionamiento 15 kV “BESS Santa Eugenia”, línea subterránea de alta tensión 15 kV de CS “BESS Santa Eugenia” a CS “Santa Eugenia”, y modificación del CS “Santa Eugenia” de la empresa Enerland Generación Solar 4, SL. Expediente AT-2026/091.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, y con el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública, de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Enerland Generación Solar 4, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en Plataforma Logística Plaza, calle Bílbilis, 18, nave A04, 50197 Zaragoza - Zaragoza.
- Centro de seccionamiento: CS BESS Santa Eugenia 15 kV:
 - Instalación: centro de seccionamiento con 2 celdas de línea con medida, 2 celdas de remonte y dos celdas de protección de transformador.
 - Ubicación: polígono 25, parcela 119, del término municipal de Zaragoza.
 - Finalidad: recoger, medir y evacuar la energía generada en media tensión por las instalaciones de almacenamiento “BESS Santa Eugenia I” y “BESS Santa Eugenia II”.
- Línea subterránea de alta tensión: LSAT 15 kV CS “BESS Santa Eugenia” - CS “Santa Eugenia”:
 - Origen: CS “BESS Santa Eugenia” 15 kV.
 - Final: CS “Santa Eugenia” 15 kV.
 - Ubicación: polígono 25, parcela 119, del término municipal de Zaragoza.
 - Características: línea subterránea de alta tensión a 15 kV en dos circuitos y configuración a tresbolillo, de 11 m de cable HEPRZ1 3x1x150 mm² Al 12/20 kV.



- Centro de seccionamiento: CS Santa Eugenia 15 kV:
 - Instalación: centro de seccionamiento existente en el que se incorporan 2 celdas de línea en los espacios previstos para ello.
 - Ubicación: polígono 25, parcela 119, del término municipal de Zaragoza.
 - Finalidad: recoger, medir y evacuar la energía generada en media tensión por las instalaciones de almacenamiento “BESS Santa Eugenia I” y “BESS Santa Eugenia II” y por las instalaciones fotovoltaicas “Santa Eugenia I” y “Santa Eugenia II”.
 - Infraestructuras conexión red: línea aéreo subterránea a 15 kV de 8.550 metros de longitud, en servicio, desde CS Santa Eugenia hasta SET Ecociudad (propiedad de E-distribución Redes Digitales, SLU, (objeto de otro expediente).

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja - edificio Pignatelli, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - edificio Pignatelli, y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia "Información pública, Instalaciones de evacuación compartida CS BESS Santa Eugenia y LSAT 15 kV CS BESS Santa Eugenia - CS Santa Eugenia, número exp AT-2026-091".

Vínculo para consulta y descarga de la documentación: <https://www.aragon.es/proyectos-en-informacion-publica/energia>.



Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Zaragoza, 26 de mayo de 2026.- La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.