



V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica ZA-SP-ENE-AT-2025 354.

De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública de la solicitud de autorización administrativa del proyecto de instalaciones para suministro a nuevo centro de datos, en el término municipal de Calatorao, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Calanza Inmuebles, SL.
- Domicilio: paseo de la Castellana, 280, segundo, 28046 Madrid.
- Referencia: ZA-AT-SP-ENE-2025-354.
- LAST SET Calatorao – SET Rhodes:
 - Origen: SET Calatorao, propiedad de Red Electrica de España.
 - Final: SET Rhodes 220/30 kV.
 - Longitud: 2750 metros soterrados y 370 metros aéreos en dos tramos aproximadamente.
 - Conductor: 3 circuitos con conductor RHZ1-RA+2OL 127/220(245) kV (3x1x2500) mm² Cu segmentado + T475Al y LA-380 (Gull) sobre 4 apoyos metálicos de celosía, en los tramos aéreos.
 - Recorrido: varias parcelas de los polígonos 9 y 12 y 4378701XL4947G 5083301XL4958C y 4378703XL4947G, del término municipal de Calatorao.
 - Centros de medida ubicados en la parcela 50068A00900099.
- Centros de medida (220 kV):
 - Ubicación: parcela 50068A00900099 del término municipal de Calatorao.
 - Características: cada centro de medida estará constituido por una zona intemperie y la siguiente aparamenta:
 - Autoválvulas de 198 kV 10 kA.



- Transformadores de intensidad 1250-2000/5A para medida.
 - Transformadores de tensión $220.000/\sqrt{3} // 420/\sqrt{3}$.
 - 1 posición servicios auxiliares de 50 kVAs.
- Finalidad: suministro a nuevo centro de datos a ubicar en Calatorao.
 - Presupuesto: 11.003.328,19 euros.

Consta en el expediente Resolución de 31 de julio de 2026, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de conexiones eléctricas exteriores del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" de construcción de Campus Data Center, instalaciones en alta y media tensión: línea eléctrica aéreo-subterránea 220 kV SE "Calatorao" 220 kV REE- SE "Rhodes" 220 kV (LASAT 220 kV) y su centro de medida, línea eléctrica subterránea de media tensión de 15 kV SET "La Almunia"-centro de datos (LSMT 15 kV), y subestación eléctrica transformadora "Rhodes" 220/33 kV, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Alfamén y Calatorao (Zaragoza), promovido y solicitado por Calanza Inmuebles, SL. (Número de Expediente: INAGA 500201/01B/2026/01857).

Lo que se hace público para conocimiento general y para que pueda ser examinado el proyecto de ejecución por cualquier interesado, en la Sede electrónica del Gobierno de Aragón, mediante el vínculo: <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica> y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, sección de Energía Eléctrica, ubicado en Zaragoza, en paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja, indicando como referencia "Información pública. Expediente ZA-SP-ENE-AT-2025 354".

Zaragoza, 22 de septiembre de 2026.- La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.