

SECCIÓN QUINTA

Núm. 6809

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA

SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de la directora del Servicio Provincial de Zaragoza por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción del proyecto ITER 2451341 reforma y telemando de CT subterráneo Z01921 «secc. Miguel Servet 43/45», en el término municipal de Zaragoza. Núm. expediente ZA-SP-ENE-AT-2026-294.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Con fecha 22 de septiembre de 2026, Edistribución Redes Digitales, S.L.U., presentó una solicitud ante el Servicio Provincial de Zaragoza, con el objeto de obtener autorización administrativa previa y de construcción para el proyecto ITER 2451341 reforma y telemando de CT subterráneo Z01921 «Secc. Miguel Servet 43/45», en el término municipal de Zaragoza.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Cumplidos los trámites previstos en los siguientes:

—Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.

—Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa.

—Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

—Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

—Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.

A tenor de las atribuciones conferidas por el Decreto 199/2024, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, y en concordancia con lo dispuesto el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

RESUELVO:

Otorgar a Edistribución Redes Digitales, S.L.U., la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ITER 2451341 reforma y telemando de ct subterráneo Z01921 «secc. Miguel Servet 43/45», cuyas características principales se recogen en el anexo I de esta resolución y con las siguientes condiciones.

1.ª La autorización administrativa previa y de construcción se otorga en todo caso a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras relacionadas en cada proyecto.

2.ª El plazo de ejecución del proyecto aprobado y presentación de la solicitud de puesta en marcha deberá ser de doce meses contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. Dicho plazo se entenderá suspendido en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto aprobado siempre que la demora no se deba a causas imputables a su titular.

3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

4.^a La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y detalles constructivos consignados en el proyecto que ha servido de base para la tramitación del expediente y, en todo caso, dentro de las normas reglamentarias en lo que hace referencia exclusivamente a media tensión.

5.^a La Administración podrá dejar sin efecto la presente autorización, total o parcialmente, en cualquier momento si se comprobare el incumplimiento de las condiciones anteriores o por ser inexactas las informaciones y datos contenidos en los documentos que han servido de base a la tramitación de los expedientes.

6.^a Una vez ejecutado el proyecto, el titular presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio que se acompañará un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la consejera de Economía, Competitividad y Empleo en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Zaragoza, a 5 de octubre de 2026. — La directora del Servicio Provincial de Presidencia, Economía y Justicia de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar

ANEXO I

Características básicas de la instalación

Expediente: ZA-SP-ENE-AT-2026-294

- Proyecto: ITER 2451341 reforma y telemando de CT subterráneo Z01921 «Secc. Miguel Servet 43/45», visado por el Colegio Oficial de peritos e ingenieros técnicos industriales de Aragón, con el número de visado VIZA267140, en fecha 8 de septiembre de 2026, suscrito por Pilar Lázaro Barquín, con número de colegiada 10001.

- Tipo de instalación: Extensión natural de Redes financiada por distribuidora.

- Finalidad: Mejora de la red de suministro en la zona.

- Presupuesto: 30.784,24 euros.

- Características:

- Tipo: Obra civil subterráneo.

- Tensiones: 10/0,23-0,42 kV.

- Potencia: 630 kVA.

- Aparamenta:

Tres cabinas metálicas modulares 2L+P, de 24 kV 630 A, con corte y aislamiento con gas, motorizadas telemandadas y con armario telemando, objeto todo ello de esta modificación, compuestas por:

- 2 posiciones de línea, telemandadas, cada una con un interruptor-seccionador y seccionador de p.a.t.

- 1 posición de protección de transformador, con interruptor- seccionador con fusibles y doble seccionador de p.a.t.

Un transformador de 630 kVA, objeto de esta modificación.

Dos cuadros de BT. Uno con 8 salidas a 0,23 kV y otro con 8 salidas a 0,42 kV, ambos objeto de esta modificación.

Nuevos puentes de MT con conductor RH5Z1 3 x 1 x 95 mm² Al 12/20 kV, y nuevos empalmes mixtos de conexión a LSMT a 10 kV «San José 1», hacia CT Z01919 y hacia CT Z01946.

Nuevos puentes de BT con conductor XZ1 3 x 4 x 240 + 2 x 240 mm² Al 0,6/1 kV, para CBT de 0,23 kV y XZ1 3 x 3 x 240 + 2 x 240 mm² Al 0,6/1 kV para CBT de 0,42 kV.

- Emplazamiento: Calle Miguel Servetm, 43/45.

- Término municipal: Zaragoza.

- Coordenadas: UTM ETRS89 (30) X 677.263 / Y 4.612.615.