Administración Autonómica

GOBIERNO DE ARAGÓN

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO PROVINCIAL

7404

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica en BARBASTRO, expediente AT-272/2008.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

Peticionario: BODEGAS LALANNE.- Ctra. Barbastro-Naval, s/n.- BARBASTRO (Huesca).

Finalidad: suministrar energía eléctrica a una bodega sita en el Polígono 2, Parcela 79 de Barbastro (Huesca).

Características: Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en apoyo n° 3 y final en CT, de 0,12 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de metal.

C.T., de tipo intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 100 kVA de potencia, preparado para 160 kVA.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el proyecto y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de Veinte días.

Huesca, 31 de octubre de 2008.-El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

8101

ANUNCIO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE HUESCA POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BINÉFAR, EXPEDIENTE AT-288/2008.

A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92, se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instalación eléctrica.

Peticionario: UTE VARIANTE DE BINÉFAR.- C/ Almacellas, 77.- BINÉFAR (Huesca).

Finalidad: por construcción Autovía A-22 «HUESCA-LLEIDA» en el tramo «VARIANTE DE BINÉFAR», en el P.K. 5+050 y en el P.K. 5+620, Eje 1 en el T.M. de Binéfar (Huesca).

Características: Línea aérea M.T., de 25 kV, con origen en apoyo de madera n° 1 y final en torre metálica s/n, de 1,051 km de longitud, conductores LA-110, apoyos de metal.

Derivaciones aéreas de la línea anterior:

1. Con origen en el apoyo n° 2 y final en nuevo CTI a instalar, de 0,137 km de longitud.

2. Con origen en el apoyo n° 4 y final en CT Compacto HU60596 trasladado, de 0,012 km de longitud.

3. Con origen en el apoyo n° 7 y final en el CTI HU61810 existente, de 0,150 km de longitud.

Conductores LA-56.

C.T. HU-60596, de tipo intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 160 kVA de potencia.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán examinar el proyecto y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en este Servicio Provincial, sito en Plaza Cervantes, n° 1 (Edificio Múltiple), durante el plazo de Veinte días.

Huesca, 25 de noviembre de 2008.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

8104

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-257/2008

RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, a petición de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L., con domicilio en C/ Miguel Servet, 8 de Huesca, solicitando autorización para el establecimiento de la instalación Reforma del centro de distribución FR13214 «Desmar» y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico

Visto el Proyecto de la instalación redactado por D^a. Susana González Vallejo, Ingeniero Industrial, colegiado n° 2.697, visado n° VD08510-08A por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, para ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Este Servicio Provincial ha resuelto:

AUTORIZAR y APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de la instalación eléctrica emplazada en FRAGA, con el cumplimiento de las condiciones relacionadas en los informes emitidos por los organismos afectados.

La finalidad de la instalación es dotar de suministro eléctrico al nuevo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Fraga (Huesca) y sus características básicas se describen a continuación:

Reforma C.D FR13214 «DESMAR», de tipo interior en edificio prefabricado, con 1 transformador, de 1000 kVA de potencia, existente, consistente en la sustitución de la aparamenta actual y la instalación de tres nuevas celdas metálicas prefabricadas SF6 para 36 KV de entrada/salida de línea y una de protección del transformador.

Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otras, necesarias para la realización de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Huesca, a 25 de noviembre de 2008.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

8108

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-250/2008

RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, a petición de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L., con domicilio en C/ Miguel Servet, 8 de Huesca, solicitando autorización para el establecimiento de la instalación Conversión aéreo-subterránea de línea aérea M.T 25 kV «Derivación Alcampell» a/y reforma de centro de transformación HU60431 «Tamarite Molino» y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico

Visto el Proyecto de la instalación redactado por D^a. Susana González Vallejo, Ingeniero Industrial, colegiado n° 2.697, visado n° VD08160-08A por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, para ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Este Servicio Provincial ha resuelto:

AUTORIZAR y APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de la instalación eléctrica emplazada en TAMARITE DE LITERA, con el cumplimiento de las condiciones relacionadas en los informes emitidos por los organismos afectados.

La finalidad de la instalación es mejorar y ampliar en suministro eléctrico en la zona de Tamarite de Litera (Huesca) y sus características básicas se describen a continuación:

Línea subterránea M.T., de 25 kV, con origen y final en centro de distribución HU60431 «Tamarite Molino», de 0,02 km de longitud, conductores RHZ1 18/30 3x1x240 mm² Al.

C.T. HU60431 «TAMARITE MOLINO», de tipo interior en edificio prefabricado, con 1 transformador, de 400 kVA de potencia.

Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otras, necesarias para la realización de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Huesca, a 24 de noviembre de 2008.- El director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.