

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Núm. 72.978

Departamento de Economía, Industria y Empleo

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Ejecución

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 01 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación de REFORMA DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION DC PARQUE RENFE-CAMINO ESTANCA "L00436-002" EN EL T.M. DE ALCAÑIZ (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0027/17) cuyas características principales se señalan a continuación:

Titular: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.

Domicilio: C/ AZNAR MOLINA, 2, Zaragoza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emplazamiento: Polígono 63 (parcelas 92, 93, 94, 95, 96, 102, 104, 105, 164, 184, 186, 187, 189, 193, 202, 495 y 502) en el término municipal de Alcañiz (Teruel)

LINEA AÉREA MEDIA TENSIÓN

Origen: Apoyo nº 20D (existente)

Final: Apoyo nº 29D (existente)

Tensión nominal: 10 kV

Conductor: 94-AL1/22-ST1A (LA-110)

Apoyos: metálicos de tipo celosía (8) (Nuevos a instalar: 4)

Longitud Línea Aérea: 749,5 m.

Finalidad: Subsanan los desperfectos ocasionados por el temporal en la red.

Tipo de instalación: Extensión natural de red promovida por empresa distribuidora.

Presupuesto: 75.590,52 €

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en este Servicio Provincial de Industria e Innovación, de la Diputación General de Aragón en Teruel, sito en C/ San Francisco, 1 - 44001 Teruel y formular a la misma las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Teruel, a 04 de mayo de 2017.- EL DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL, Fdo.: Ángel Lagunas Marqués

Núm. 73.448

Departamento de Economía, Industria y Empleo

Resolución del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel, por la que se concede autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en este Servicio Provincial a instancia de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U., con domicilio en C/ Aznar Molina, 2, Zaragoza en solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación:

REFORMA LAMT 20 kV "MIASA" ENTRE APOYO Nº 52 Y C.T. Z03689 Y NUEVO C.T. ALIAGA BARRIO SANTA BARBARA SIR 53204 EN EL T.M. DE ALIAGA (TERUEL) (EXPEDIENTE TE-AT0006/16)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Emplazamiento: Polígono 1, parcelas 216, 217, 246, 247 y 9001 del T.M. de Aliaga (Teruel)

LINEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

Longitud Línea Aérea: 303 m Subterránea: 25 m

Origen: Apoyo nº 52 LAMT "Miasa", existente

Final: CT, objeto proyecto

Tensión nominal: 20 kV

Conductor: 47-AL1/8ST1A (LA-56) y RH5Z1 12/20 kV 3 x 1 x 150 mm² Al

Apoyos: Metálicos celosía

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Relación de transformación: 20.000 ± 2,5 ± 5%/B2 V